



	光電式スポット型感知器	子機 屋根裏隠ぺい
	定温式スポット型感知器	特殊 65℃

特記

受信機の全面 1 m 以上、その他の面 30 cm 以上空間を確保し、床面からの高さを 0.8 ~ 1.5 m とする。
煙感知器は 0.6 m 以上の梁毎、又は熱感知器は 0.4 m 以上の梁毎に設置する。
煙感知器は、壁・梁毎から 0.6 m 以上、又は熱感知器は 0.3 m 以上離れた場所に設置する。
煙感知器は、クーラー等の空気吹き出し口から、1.5 m 以上離れた場所に設置する。
消火器の接地位置には、床面より 1.5 m 以下の位置に消火器と表示する。
誘導灯は、誘導灯の下部が、1.8 m 以上 2.5 m 以下になるよう設置する。

			工 事 名 称	重要文化財 高良家	工 事 内 容	特定小規模施設用自動火災報知設備	縮尺
			工 事 場 所	座間味村字慶留間 70 番地	図 面 名 称	消防設備屋根裏配置図	No.